



Oznaczenia aparatów	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11
Oznaczenia zacisków							
Opis	Oświetlenie pomieszczenia nr 2.13	Oświetlenie pomieszczeń nr 2.13, 2.14,	Oświetlenie pomieszczeń nr 2.15, 2.16, 2.17,	Oświetlenie pomieszczeń nr 2.21, 2.22, 2.23,	Oświetlenie WC i pomieszczenia socjalnego	Oświetlenie korytarza	Oświetlenie poziomu maszynowni dźwigu
Moc	1,5	1,7	1,4	1,0	1,7	1,1	0.15
Długość kabla / przewodu	40	15	35	35	30	45	15
Przekrój kabla / przewodu	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNU GŁÓWNEGO NA BUDYNEK BIUROWY		TREŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE TABLICA TE2 - SCHEMAT - ark.5			ArtBud firma budowlano-projektowa ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200 tel/fax. 2918558	
ADRES: BĘDZIN, UL. PIASTOWSKA 29		AUTORZY:	NR UPR.:	PODPIS:	DATA: 11.2008	SKALA:
INWESTOR: TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.		inż Jacek Socha	79/82		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	NR RYSUNKU: <div>09</div>
		Krzysztof Windak	480/94		BRANŻA: ELEKTRYKA	