

Oznaczenia

KLIMA klimatyzator serwerowni

pozostałe oznaczenia patrz rys nr 04

Oznaczenia opraw oświetleniowych

1 - GDW 4x18W PA EVG do stropów podwieszanych z rozdzielonymi statecznikami 2+2 GOLLAND
2 - INSTAR Ø 80 mm 50W GOLAND
3 - DL 2X18W WGL EVG stropów podwieszanych z szybą szklaną GOLAND
3E - DL 2X18W WGL EVG stropów podwieszanych z szybą szklaną awaryjna GOLAND
3NE - NDL 2X18W WGL EVG nastropowa z szybą szklaną awaryjna GOLAND
4 - EQUILIBRO CENTRAL 2X36W TC-L HF L840 do stropów podwieszanych GOLAND
5 - POKER 2 x 36W EVG + klosz z poliwęglanu 2X nastropowa GOLAND
6 - LATTE NUW 2x36W EVG nastropowa GOLLAND

TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNU GŁÓWNEGO NA BUDYNEK BIUROWY	TREŚĆ: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RZUT II PIĘTRA			ArtBud firma budowlano-projektowa ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200 tel/fax. 2918558	
ADRES: BĘDZIN, UL. PIASTOWSKA 29	AUTORZY:	NR UPR.:	PODPIS:	DATA: 11.2008	SKALA: 1:100
INWESTOR: TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.	inż Jacek Socha	79/82		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	NR RYSUNKU: 05
	Krzysztof Windak	480/94		BRANŻA: ELEKTRYKA	