



Oznaczenia aparatów	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q1	Q2	Q2
Opis	Gniazda wtyczkowe 1-faz pomieszczenia nr 06, 07	Gniazda wtyczkowe 1-faz pomieszczenia nr 08, 09, 10	Gniazda wtyczkowe 1-faz WC	Gniazda wtyczkowe 1-faz pomieszczenie socjalne	Gniazda wtyczkowe 1-faz pomieszczenie socjalne	Gniazda wtyczkowe 1-faz korytarz	Oświetlenie pomieszczenia nr 02, 03, 13, 14,	Oświetlenie pomieszczenia nr 04, 05,	Oświetlenie pomieszczenia nr 06, 07,
Moc	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,55	1,2	1,2
Długość kabla / przewodu	28	26	18	16	14	28	18	24	24
Przekrój kabla / przewodu	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	1,5
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNU GŁÓWNEGO NA BUDYNEK BIUROWY		TREŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE TABLICA TEP - SCHEMAT - ark.2			ArtBud firma budowlano-projektowa ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200 tel/fax. 2918558	
ADRES: BĘDZIN, UL. PIASTOWSKA 29		AUTORZY:	NR UPR.:	PODPIS:	DATA: 11.2008	SKALA:
INWESTOR: TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.		inż. Jacek Socha	79/82		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	NR RYSUNKU: 07
		Krzysztof Windak	480/94		BRANŻA: ELEKTRYKA	