

Chorzów, dnia 26.08.2010r.

ND/DZ/1878/10

Dotyczy: przetargu pisemnego na remont pomieszczeń działu Ruchu – nr sprawy ZUR/407/2010.

W związku z pytaniami wykonawców odnośnie SIWZ wyjaśniam:

- przedmiar robót pkt 20 (podać podział okien PCV oraz sposób otwierania)  
– okna dwudzielne, niesymetryczne, większa część posiadająca funkcję rozwierania, mniejsza posiadająca funkcję uchylno- rozwieraną.
- przedmiar robót pkt 26 (podać jaki rodzaj wypełnienia; szkło czy panel mają posiadać drzwi aluminiowe przesuwne) – panel nieprzezroczysty.
- przedmiar robót pkt 54 (podać jaką wykładzinę przewiduje inwestor; hetero czy homogeniczną i o jakich parametrach) – wykładzina obiektowa o podwyższonej odporności na ścieranie, barwiona w masie, spawana.
- przedmiar robót pkt 63 (podać jakie meble mają wchodzić w skład mebli do kąpka socjalnego) – szafka kuchenna zlewozmywakowa oraz szafka kuchenna wisząca dwudrzwiowa.
- przedmiar robót pkt 64 (podać wymiary daszku) – 1600x1000 mm.
- przedmiar robót pkt 123 (podać rodzaj rozdzielnicy, typ) – rozdzielnica skrzyniowa na minimum 6 obwodów 16A do gniazd oraz 5 oświetleniowych 10A.
- przedmiar robót pkt 140 (podać rodzaj, typ, model oprawy świetlówkowej)  
- oprawa świetlówkowa, kasetonowa z rastrem 4x20W.
- przedmiar robót pkt 163 (podać rodzaj, parametry wymagane przez inwestora na papę termozgrzewalną) – papa asfaltowa wierzchniego krycia o grubości 5,2 mm np. EXTRADACH TOP 5,2; Midia TOP PV200 S5 i inne o podobnych właściwościach.