



Telekomunikacja Polska SA
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Region Południowy Technicznej Obsługi Klienta

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: (0 32) 396 62 53
fax: 0 32 204 01 01
www.tp.pl

Katowice, 18 wrzesień 2009 r.

WBP Zabrze sp. z o.o.
ul. Pawliczka 25
41-800 Zabrze

Numer pisma: STTSREAU.MC.22137/09

Temat: wydanie warunków technicznych zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej w związku z modernizacją torowiska tramwajowego w Bytomiu.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo Nr DP4/Ze-3984/1080/2009/8257 z dnia 28.08.2009r. dotyczące wydania warunków zabezpieczenia sieci teletechnicznej w związku z modernizacją torowiska tramwajowego w ulicy Powstańców Warszawskich, Moniuszki, Jagiellońskiej, Karola Miarki w Bytomiu, Telekomunikacja Polska Region Południowy Technicznej Obsługi Klienta w Katowicach uzgadnia przedstawioną modernizację z uwagami:

- istniejącą sieć teletechniczną w miejscach skrzyżowań z projektowaną inwestycją należy w razie konieczności zabezpieczyć rurami dwudzielnymi grubościennymi typu „AROT” po 1,5m poza obręb skrzyżowania.
- należy dostosować poziom posadowienia urządzeń teletechnicznych do poziomu projektowanej niwelety terenu.
- istniejącą sieć teletechniczną kolidującą z projektowaną inwestycją należy przebudować poza zakres kolizji.

Realizacja powyższego zadania może nastąpić przy zachowaniu następujących warunków:

1. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Firmę ATEM POLSKA Sp. z o.o.; ul. Francuska 70, 40-028 Katowice.
2. Dokonać przekazania placu budowy w obecności pracownika firmy ATEM POLSKA Sp. z o.o.
3. Wszelkie prace prowadzić pod specjalistycznym nadzorem pracownika firmy ATEM POLSKA Sp. z o.o. na warunkach odpłatnych oraz zgodnie z normami zakładowymi: ZN-96/TP S.A.-004, ZN-96/TP S.A.-012.
4. Realizacja powyższego zadania zostanie wykonana przez Inwestora na koszt własny.
5. Przed zasypaniem wykopów należy powiadomić pracownika pełniącego nadzór celem odbioru zabezpieczonych urządzeń teletechnicznych.
6. Na czas trwania prac należy zabezpieczyć majątek TP przed skutkami dewastacji i kradzieży.
7. W przypadku uszkodzenia urządzeń naszej własności Inwestor zostanie obciążony kosztami usunięcia uszkodzenia awarii oraz poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.

Niniejsze warunki techniczne stanowią jedynie informację dla celów projektowych i nie tworzą żadnych zobowiązań, ani nie mogą być podstawą dla roszczeń finansowych wobec Telekomunikacji Polskiej.

Powyższe warunki techniczne są ważne na okres 12 miesięcy.

Z poważaniem

Antoni Wójcik

Kierownik Działu
Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci
w Katowicach