

rys. nr 8

Kable odkopać na długości 15m,
obniżyć na wymaganą głębokość

Uwaga:

Przed rozpoczęciem prac wykonać rozkopy kontrolne w celu dokładnego określenia głębokości ułożenia kabli.

Rozkopy przeprowadzić przy udziale przedstawiciela

ENION S.A. oraz Tramwaje Śląskie S.A.

W przypadku stwierdzenia braku zapasów kabli należy ustalić miejsca wstawek kabli z zastosowaniem muf termokurczliwych

LEGENDA:



projektowana rura ochronna na kablu

Lp./No.		Typ modyfikacji/Modification		Data/Date		Podpis/Signature	
ZAMAWIAJĄCY / EMPLOYER  Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów tel. (+48) 32 246 60 61 fax: (+48) 32 251 00 96 e-mail: ts@tram-silesia.pl							
BIURO PROJEKTOWE / DESIGN OFFICE  MIB Polska Sp. z o.o. ul. Darasza 5 30-826 Kraków tel. (+48) 12 619 24 00 fax: (+48) 12 619 24 19 e-mail: biuro@mib.pl							
FUNKCJA / FUNCTION		IMIĘ I NAZWISKO / NAME		BRANŻA / DISCIPLINE		NR UPRAWNIEŃ / LICENSE	
Projektant/Designer		mgr inż. Kazimierz KULIK		elektroenergetyka		298/65Kt	
Sprawdził/Evaluated		mgr inż. Paweł BISKUP		elektroenergetyka		2071/63Kt	
TEMAT / SUBJECT MODERNIZACJA LINII TRAMWAJOWEJ W SOSNOWCU NA ULICY 3-MAJA OD CWK DO PĘTLI ZAGÓRZE Projekt przebudowy i zabezpieczenia linii kablowych NN, SN i WN							
Objekt/Object		Nazwa rysunku/Drawing title Plan sytuacyjny cz.9 Kolizja kablowa w km 3+7.19					
Nr Umowy/Contract No.			Skala/Scale			Data/Date	
DO/318/09			1:500			07.2010	
OZNACZENIE RYSUNKU / DRAWING DENOTATION							
Nr projektu/Project No.		Branża/Branch	Stadium/Phase	Część/Part	Nr rysunku/Drawing No.		Nr rew./Rev. No.
		E	PB	1	9		

Istn. 2x kabel energetyczny nN