

rys. nr 1

rys. nr 3

Kable odkopać na długości 15m,
obniżyć na wymaganą głębokość

Kabel odkopać na długości 15m,
obniżyć na wymaganą głębokość

LEGENDA:



projektowana rura ochronna na kablu

Uwaga:

Przed rozpoczęciem prac wykonać rozkopy kontrolne w celu dokładnego określenia głębokości ułożenia kabli.

Rozkopy przeprowadzić przy udziale przedstawiciela

ENION S.A. oraz Tramwaje Śląskie S.A.

W przypadku stwierdzenia braku zapasów kabli należy ustalić miejsca wstawek kabli z zastosowaniem muf termokurczliwych.

Lp./No.		Typ modyfikacji/Modification		Data/Date		Podpis/Signature			
ZAMAWIAJĄCY / EMPLOYER							 Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów tel. (+48) 32 246 60 61 fax: (+48) 32 251 00 96 e-mail: ts@tram-silesia.pl		
BIURO PROJEKTOWE / DESIGN OFFICE							 Polska Sp. z o.o. MIB Polska Sp. z o.o. ul. Darasza 5 30-826 Kraków tel. (+48) 12 619 24 00 fax: (+48) 12 619 24 19 e-mail: biuro@mib.pl		
FUNKCJA / FUNCTION		IMIĘ I NAZWISKO / NAME		BRANŻA / DISCIPLINE		NR UPRAWNIEŃ / LICENSE		PODPIS / SIGNATURE	
Projektant/Designer		mgr inż. Kazimierz KULIK		elektroenergetyka		298/65Kt			
Sprawdził/Evaluated		mgr inż. Paweł BISKUP		elektroenergetyka		2071/63Kt			
TEMAT / SUBJECT									
MODERNIZACJA LINII TRAMWAJOWEJ W SOSNOWCU NA ULICY 3-MAJA OD CWK DO PĘTLI ZAGÓRZE Projekt przebudowy i zabezpieczenia linii kablowych NN, SN i WN									
Objekt/Object		Nazwa rysunku/Drawing title Plan sytuacyjny cz.2 Kolizje kablowe w km od 0+3.16 do 0+3.31							
Nr Umowy/Contract No.				Skala/Scale		Data/Date			
DO/318/09				1:500		08.2010			
OZNACZENIE RYSUNKU / DRAWING DENOTATION									
Nr projektu/Project No.		Branża/Branch	Stadium/Phase	Część/Part	Nr rysunku/Drawing No.			Nr rew./Rev. No.	
		E	PW	1	2				