

 rys. nr 3

rys. nr 5

LEGENDA:

	demontaż linii kablowej nN
	projektowana linia kablowa nN z przełożenia
	projektowana rura ochronna na kablu

Uwaga:

Przed rozpoczęciem prac wykonać rozkopy kontrolne w celu dokładnego określenia głębokości ułożenia kabli.
Rozkopy przeprowadzić przy udziale przedstawiciela ENION S.A. oraz Tramwaje Śląskie S.A.

W przypadku stwierdzenia braku zapasów kabli należy ustalić miejsca wstawek kabli z zastosowaniem muf termokurczliwych.

Lp./No.	Typ modyfikacji/Modification	Data/Date	Podpis/Signature
ZAMAWIAJĄCY / EMPLOYER  Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów tel. (+48) 32 246 60 61 fax: (+48) 32 251 00 96 e-mail: ts@tram-silesia.pl			
BIURO PROJEKTOWE / DESIGN OFFICE  MIB Polska Sp. z o.o. ul. Darasza 5 30-826 Kraków tel. (+48) 12 619 24 00 fax: (+48) 12 619 24 19 e-mail: biuro@mib.pl			
FUNKCJA / FUNCTION	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	BRANŻA / DISCIPLINE	NR UPRAWNIENI / LICENSE
Projektant/Designer	mgr inż. Kazimierz KULIK	elektroenergetyka	298/65Kt
Sprawdził/Evaluated	mgr inż. Paweł BISKUP	elektroenergetyka	2071/63Kt
TEMAT / SUBJECT MODERNIZACJA LINII TRAMWAJOWEJ W SOSNOWCU NA ULICY 3-MAJA OD CWK DO PĘTLI ZAGÓRZE Projekt przebudowy i zabezpieczenia linii kablowych NN, SN i WN			
Objekt/Object	Plan sytuacyjny cz.4 Kolizje kablowe w km od 1+8.55 do 2+0.54		
Nr Umowy/Contract No.	Skala/Scale	Data/Date	
DO/318/09	1:500	08.2010	
OZNACZENIE RYSUNKU / DRAWING DENOTATION			
Nr projektu/Project No.	Branża/Branch	Stadium/Phase	Część/Part
E	PW	1	4