Legenda:

- istniejące linie sieci elektrycznych
- projektowane odcinki linii sieci elektrycznych
- istniejące odcinki linii sieci elektrycznych do przebudowy
- 21 projektowane słupy kablowe dla podejścia istniejących i nowych odcinków kabli SN i kabli nN

Wszystkie nowe odcinki kabli SN muszą posiadać izolację 20kV.
Wszystkie nowe odcinki kabli nN muszą posiadać izolację 1kV.

Lp./No.	Typ modyfikacji/Modification	Data/Date	Podpis/Signature

ZAMAWIAJĄCY / EMPLOYER

Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 8
41-506 Chorzów
tel. (+48) 32 240 80 01
fax (+48) 32 251 00 06
e-mail: biu@tram-metro.pl

BIURO PROJEKTOWE / DESIGN OFFICE

MIB Polska Sp. z o.o.
ul. Wielicka 72
30-628 Kraków
tel. (+48) 12 619 24 00
fax: (+48) 12 619 24 19
e-mail: biuro@mib.pl

FUNCJA / FUNCTION	IMIĘ / NAZWISKO / NAME	SPRAWDZ / DESIGN.	NR UPRAWNIEŃ / LICENCE	PODPIS / SIGNATURE
Projekt/Design	mgr inż. Bogdan Baran	sk4/Szymka	41-4a/75	
Sprawdził/Check. sp1	mgr inż. Piotr Strek	sk4/Szymka		
Sprawdził/Checked	inż. Jerzy Chóba	sk4/Szymka	GPN-/0308/264/77	

TEMAT / SUBJECT

PROJEKT PRZEBUDOWY TOROWISKA PN" MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W UL. 3-GO MAJA W ZABRZU"

Obiekt/Object	Nazwa rysunku/Drawing title		
	Plan sytuacyjny przebudowy i zabezpieczenia elektroenergetycznych kabli SN i nN, kabli oświetlenia miejscowego, kabli sygnalizacji świetlnej i kabli branży teleinformacyjnej kolidujących z forsowanym frontowaniem - cz.2		
Nr Zlecenia/Contract No.	Data/Date	Skala/Scale	Data/Date
DO/195/09		1:500	11.2010

OZNACZENIE RYSUNKU / DRAWING DENOTATION

Nr projektu/Project No.	Branża/Branch	Etapu/Phase	Zakres/Part	Nr rysunku/Drawing No.	Nr zał./No. Sub.
	Ener.	PW	3	RYS.3.1.2	