

Gliwice, 30 październik 2009
NCH/PKC/K/457/S09/56915/432/2009

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
85-065 Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 15



Dotyczy: Przebudowy sieci energetycznej w związku z "Modernizacją końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach-Brynowie"

W odpowiedzi na Państwa pismo podajemy następujące warunki przebudowy urządzeń energetycznych:


1. Przebudować poza obszar kolizji n/w kabel nN:
– kabel nN relacji K970 do szafy oświetleniowej ul. Kościuszki typ YAKY 4x120 mm²
2. Odnośnie sieci oświetlenia ulicznego uzgodnienia projektowe proszę przesłać do Pana Jerzego Cichonia, Dział Oświetlenia Ulicznego, Vattenfall Distribution Poland Gliwice ul. Portowa 14a
3. Ze względu na brak dokładnych danych dotyczących głębokości ułożenia istniejących kabli średniego napięcia SN i niskiego napięcia nN (przepustów) pod obecnym układem drogowym oraz długości istniejących rur ochronnych, sposób rozwiązania ewentualnych kolizji będzie rozwiązywany na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji przy współudziale pracownika VNSP / Region Chorzów
4. Uwzględnić konieczność wyłączeń urządzeń i powiadomienia klientów.
5. Należy opracować projekt techniczno-budowlany, uzyskać pozwolenie na budowę.
6. Projekt uzgodnić w VNSP Sp. z o.o., Region Chorzów.
7. Zasady finansowania i podziału zadań zostały określone w projekcie Porozumienia będącego załącznikiem do niniejszych warunków.
8. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.

Podpisane porozumienia proszę przesłać na adres:
VNSP Sp. z o.o. Dział NZS,
44-100 Gliwice
ul. Myśliwska 6.

Załącznik:
Porozumienie – 2 egz.

Kopia:
VNSP/NCH

Z poważaniem

PEŁNOMOCCNIK
Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna

Adam Ficek