

- 1 - wąż żeliwny klasy D400
- 2 - płyta pokrywowa studzienki kanalizacyjnej
- 3 - krąg studzienki kanalizacyjnej dn800
- 4 - podstawa studzienki kanalizacyjnej dn800
- 5 - drabinka szalowa stalowa Ø30
zabezpieczona antykorozyjnie
- 6 - pierścień odciążający

DN/H: 800/250
800/500

800/500
800/900

DN/H: 800/1200
800/1500

Dmax 160mm dla DN/H: 800/900

Dmax 200mm dla DN/H:800/1200 i 800/1500

Podstawa studni posłuży jako osadnik $H=0,5\text{m}$.

Włączenie projektowanych kanałów z rur z PVC należy wykonać za pomocą przejść szczelnych patrz opis techniczny pkt. 3.7..

Inwestor (Zamawiający):		 TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów	
Generalny Projektant:		 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA 25-558 Kielce, ul. Zagnańska 65 tel.(048-41) 33-52-800, fax. 33-52-843 http://www.chodor-projekt.com.pl e-mail: office@chodor-projekt.com.pl	
Inwestycja: PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA POŁĄCZENIA TRAMWAJOWEGO NA SKRZYŻOWANIU UL. PIŁSUDSKIEGO I 3 MAJA W SOSNOWCU			
Treść rysunku:		Stadium:	
SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ fi800		PROJEKT WYKONAWCZY	
	Imię i nazwisko: (specjalność)	Nr upr.:	Podpis:
Projektant:	inż. E. Orlńska-Pułka (sanitarna)	SNK/0128/POOS/04	
Sprawdzający:	mgr inż. K. Woźniak (sanitarna)	SNK/0151/POOS/10	
As. Projektanta:	mgr inż. K. Kosmala		
As. Projektanta:			
		Branża:	
		SANITARNA	
		Data:	
		grudzień 2012	
		Skala:	
		SCHEMAT	
		Rysunek Nr:	
		KD-PW-0-005	
Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biura Projektów Budownictwa "CHODOR-PROJEKT" Sp. z o.o.			