

Katowice, dn. 19.07.2018 r.

Sygnatura TC/KP/PN-U/JF/750/07/18

BuildUp Poland Sp. z o.o.
ul. Oliwkowa 8a
43-300 Bielsko Biala

Dotyczy: Uzgodnienia dla warunków zabezpieczenia miejsca skrzyżowania „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie na odcinku od Ronda Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.07.2018 r. informujemy, że przedstawione rozwiązanie techniczne skrzyżowania projektowanego torowiska tramwajowego z ciepłociągami uzgadniamy.

Przed przystąpieniem do przebudowy infrastruktury tramwajowej (skrzyżowanie z ciepłociągami) wykonawca ma obowiązek zlecić pisemnie TAURON Ciepło sp. z o.o. ul. Michała Grażyńskiego 49 w Katowicach Biuro Planowania i Nadzoru Przesyłu (32-605 61 54) z tygodniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego ze strony TAURON Ciepło sp. z o.o.

Dokładne położenie naniesionej sieci ciepłowniczej należy ustalić przy pomocy urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać przekopy kontrolne w terenie.

Nie wyrażamy zgody na lokalizację obiektów ani żadnej innej infrastruktury (kable, instalacje) na sieci ciepłowniczej, a ich zbliżenia należy uzgodnić z Sekcją Uzgodnień naszej spółki.

Prace ziemne w rejonie sieci ciepłowniczych należy prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących urządzeń na czas prowadzenia prac.

Odpowiedzialność za powstałe ewentualne uszkodzenia urządzeń ponosi osoba kierująca pracami i zostaną one usunięte na koszt inwestora.

Załącznik:

- 2 egz. profilu zabezpieczenia miejsca skrzyżowania w rejonie ciepłociągu.

Kopia:

1 x PC-5

1 x PN-U, a/a

Autor pisma:

Janusz Flaszka



KIEROWNIK
BIURA PLANOWANIA
I NADZORU PRZESYŁU
Piotr Zalejski

Łączymy wyrazy szacunku



DYREKTOR
DEPARTAMENTU PRZESYŁU
Piotr Zalejski