

Chorzów, dnia 30.09.2009r.

ND/DZ/ 2012 /2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja gospodarki ciepłej w RK-1 przy ul. Piastowskiej 29 w Będzinie” - nr sprawy II/416/2009.

W związku z pytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego pn. jw. wyjaśniam:

**Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuszcza zamianę (występujących w projekcie niezależnie) układu sterowania pompami i sterownika węzła jednym regulatorem swobodnie programowalnym np. SAIA lub XENTA?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie sterowników równoważnych zapewniających poprawną, zgodną z projektem funkcjonalność układów i uzyskania zakładanych parametrami technicznymi urządzeń.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej, jest zobowiązany wykazać, że zastosowany regulator swobodnie programowalny firmy SAIA lub XENTA spełnia wymagania określone w dokumentacji projektowej (art.30 ust. 5 ustawy Pzp).

W związku z powyższym wykonawca winien załączyć do oferty parametry techniczne zastosowanego urządzenia wraz z oświadczeniem, że spełnia ono wymagania określone w dokumentacji projektowej.

Jednocześnie informuję, że w kosztorysach ofertowych należy ująć nw. pozycje:

- utylizacja odpadów,
- renowacja terenu po wykonanych robotach,

które nie zostały ujęte w przedmiarach robót stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z Rozdziałem 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwracam się o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. W tym celu należy odesłać faksem zwrotnym niniejsze pismo z podpisem i adnotacją „otrzymano dnia ....., na numer 032/2510 096.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny  
Janusz Berkowski