



Oznaczenia aparatów	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Oznaczenia zacisków								
Opis	Oświetlenie pomieszczenia nr 1.14	Oświetlenie pomieszczenia nr 1.14	Oświetlenie pomieszczeń nr 1.15, 1.16, 1.17,	Oświetlenie pomieszczeń nr 1.20, 1.21, 1.22,	Oświetlenie WC	Oświetlenie korytarza	rezerwa	rezerwa
Moc	1,8	1,2	0,7	0,7	1,6	1,1		
Długość kabla / przewodu	15	15	35	35	30	45		
Przekrój kabla / przewodu	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY		

TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNU GŁÓWNEGO NA BUDYNEK BIUROWY		TREŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE TABLICA TE1 - SCHEMAT - ark.5			ArtBud firma budowlano-projektowa ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200 tel/fax. 2918558	
ADRES: BĘDZIN, UL. PIASTOWSKA 29	AUTORZY:	NR UPR.:	PODPIS:	DATA: 11.2008	SKALA:	
INWESTOR: TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.	inż Jacek Socha	79/82		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	NR RYSUNKU: 08	
				BRANŻA: ELEKTRYKA		
	Krzysztof Windak	480/94				