



| Oznaczenia aparatów | Q26 | Q27 | Q28 | Q29 | Q30 | F1 | F2 | F3 | F4 |
|---------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Oznaczenia zacisków | | | | | | | | | |
| Opis | Gniazda wtyczkowe 1-faz porządkowe pomieszczenia nr 2.02 - 2.03 | Gniazda wtyczkowe 1-faz porządkowe pomieszczenia nr 2.04 - 2.11 | Gniazda wtyczkowe 1-faz korytarz | Gniazda wtyczkowe 1-faz WC | rezerwa | Oświetlenie pomieszczenia nr 2.03 | Oświetlenie pomieszczeń nr 2.04, 2.05, 2.06, | Oświetlenie pomieszczeń nr 2.07, 2.08 | Oświetlenie pomieszczeń nr 2.09, 2.10, 2.11, |
| Moc | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 0,5 | 1,2 | 0,25 | 1,9 |
| Długość kabla / przewodu | 5 | 49 | 48 | 28 | | 10 | 25 | 15 | 40 |
| Przekrój kabla / przewodu | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Typ kabla | YDY | YDY | YDY | YDY | | YDY | YDY | YDY | YDY |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNU GŁÓWNEGO NA BUDYNEK BIUROWY | | TREŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE TABLICA TE2 - SCHEMAT - ark.4 | | | ArtBud firma budowlano-projektowa ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200 tel/fax. 2918558 | |
| ADRES: BĘDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 | | AUTORZY: inż Jacek Socha | NR UPR.: 79/82 | PODPIS: Krzysztof Windak | DATA: 11.2008 | SKALA: NR RYSUNKU: 09 |
| INWESTOR: TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. | | BRANŻA: ELEKTRYKA | | | FAZA: PROJEKT BUDOWLANY | |