



Oznaczenia aparatów	Q4	Q5	Q6					
Opis	Oświetlenie pomieszczenia nr 08, 09, 10	Oświetlenie WC	Oświetlenie korytarza					
Moc	1,8	0,24	0,7					
Długość kabla / przewodu	30	30	45					
Przekrój kabla / przewodu	1,5	1,5	1,5					
Typ kabla	YDY	YDY	YDY					

TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNU GŁÓWNEGO NA BUDYNEK BIUROWY		TREŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE TABLICA TEP - SCHEMAT - ark.3			ArtBud firma budowlano-projektowa ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200 tel/fax. 2918558	
ADRES: BĘDZIN, UL. PIASTOWSKA 29		AUTORZY:	NR UPR.:	PODPIS:	DATA: 11.2008	SKALA:
INWESTOR: TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.		inż Jacek Socha	79/82		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	NR RYSUNKU: 07
		Krzysztof Windak	480/94		BRANŻA: ELEKTRYKA	