



Oznaczenia aparatów	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	F1	F2	F3	F4
Oznaczenia zacisków									
Opis	Gniazda wtyczkowe 1-faz porządkowe pomieszczenia nr 1.04 - 1.13	Gniazda wtyczkowe 1-faz korytarz	Gniazda wtyczkowe 1-faz WC	rezerwa	rezerwa	Oświetlenie pomieszczenia nr 1.03	Oświetlenie pomieszczeń nr 1.04, 1.05, 1.06, 1.07	Oświetlenie pomieszczeń nr 1.08, 1.12, 1.13	Oświetlenie pomieszczeń nr 1.09, 1.10, 1.11,
Moc	2,0	2,0	2,0			0,5	1,2	1,3	0,8
Długość kabla / przewodu	49	48	28			10	25	40	40
Przekrój kabla / przewodu	2,5	2,5	2,5			1,5	1,5	1,5	1,5
Typ kabla	YDY	YDY	YDY			YDY	YDY	YDY	YDY

TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNU GŁÓWNEGO NA BUDYNEK BIUROWY		TREŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE TABLICA TE1 - SCHEMAT - ark.4			ArtBud firma budowlano-projektowa ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200 tel/fax. 2918558	
ADRES: BĘDZIN, UL. PIASTOWSKA 29		AUTORZY: inż Jacek Socha	NR UPR.: 79/82	PODPIS: Krzysztof Windak	DATA: 11.2008	SKALA: NR RYSUNKU: 08
INWESTOR: TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ELEKTRYKA				