



Oznaczenia aparatów	Q8	Q9	Q10			Q11	Q12
Opis	ZASILANIE UPS SERWERA	ZASILANIE CENTRALI TELEFONICZNEJ	ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO	ZASILANIE LAMPY NR BUDYNKU		ZASILANIE OŚWIETLENIA KLATEK SCHODOWYCH	ZASILANIE CENTRALI ODDYMIAJĄCEJ
Moc	5,5	1,4	0,4	0,1		1,4	1,4
Długość kabla / przewodu	28	28	11	10		28	28
Przekrój kabla / przewodu	6	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY		YDY	YDY

TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNU GŁÓWNEGO NA BUDYNEK BIUROWY		TREŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE TABLICA TG - SCHEMAT - ark.2			ArtBud firma budowlano-projektowa ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200 tel/fax. 2918558	
ADRES: BĘDZIN, UL. PIASTOWSKA 29		AUTORZY: inż. Jacek Socha	NR UPR.: 79/82	PODPIS: Krzysztof Windak	DATA: 11.2008	SKALA: 1.1
INWESTOR: TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY			BRANŻA: ELEKTRYKA	NR RYSUNKU: