

Katowice, 06.09.2011 r.

Dotyczy: przetargu pisemnego na dostawę wraz z montażem dwóch sztuk bram przemysłowych segmentowych z napędem z przeznaczeniem dla R-2 w Katowicach - **nr sprawy II/476/2011**

W związku z zadaniem pytaniem dotyczącym w/w przetargu pisemnego udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie :

Czy bramy mają być rzeczywiście wykonane z aluminium

Odpowiedź:

Nie ma przeciwwskazań aby konstrukcja bram była wykonana w wersji stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

