

Lp.	Budynek	Średnica przyłącza	Schemat podłączenia	Długość przyłącza [m]	OZNACZENIA	Rzędna sieci spadek	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PORTIERNIA	Ø40x3,7PE		2,0	Tr - trójnik redukcyjny 110/63PE R - redukcja 63/40PE	-1,96 min. 0,2%	---
2	DYSPOZYTORNIA	Ø40x3,7PE		3,0	T - trójnik równoprzelotowy 90/90PE R1 - redukcja 90/50PE R2 - redukcja 50/40PE	-1,96 min. 0,2%	skrzyżowanie z gazociągłem g63
3	RUCH I KONTROLA	Ø40x3,7PE		27,0	T - trójnik równoprzelotowy 110/110PE R1 - redukcja 110/63PE R2 - redukcja 63/40PE	-1,89 min. 0,2%	skrzyżowanie z gazociągłem g63 i kablem ener. eAD
4	STACJA	Ø40x3,7PE		8,0	Tr - trójnik redukcyjny 110/63PE R - redukcja 63/40PE	-2,09 min. 0,2%	skrzyżowanie z kablem ener. eNA
5	DYREKCJA	Ø63x5,8PE		8,0	Tr - trójnik redukcyjny 110/63PE	-2,02 min. 0,2%	skrzyżowanie z kanalizacją kD
6	WOZOWNIA	Ø90x8,2PE		72,0	Tr - trójnik redukcyjny 110/90PE	-2,00 min. 0,2%	skrzyżowanie z gazociągłem g90, kablem ener. eNAD i kanalizacją kD200
7	GARAŻE	Ø50x4,6PE		5,0	Tr - trójnik redukcyjny 110/63PE R - redukcja 63/50PE	-1,96 min. 0,2%	skrzyżowanie siecią cAD 2x50 i kablem ener. eNAD
8	ŁĄŻNIE	Ø90x8,2PE		4,0	Tr - trójnik redukcyjny 110/90PE	-1,95 min. 0,2%	skrzyżowanie z kablem ener. eNAD

Niniejszy rysunek nie może być powielany, kopiowany, uzupełniany lub udostępniany komunikując bez pisemnej zgody Zespołu Projektowo-Realizacyjnego "PRO-SAN II"									
ZESPÓŁ PROJEKTOWO - REALIZACYJNY			TEMAT : PB-W przyłącza wody dla zajęzdni tramwajowej ZKT-4 w Gliwicach			DATA			
SCHEMATY PODŁĄCZENIA BUDYNKÓW			- zestawienie			07.2008			
OBIEKT			INWESTOR			SKALA			
Zajezdnia tramwajowa ZKT-4			Tramwaje Śląskie S.A.			-			
44-100 Gliwice			ul. Inwalidzka 5						
ul. Chorzowska 150			41-506 Chorzów						
MGR INŻ. ZBIGNIEW JANOSZEK			NAZWISKO			UPRAW. NR			
OPRACOWAŁ			mgr inż.			RYSUNEK NR			
PROJEKTOWAŁ			mgr inż.						
Zbigniew Janoszek						424/92			
BYTOM, UL. BATOREGO 5/3 TEL/FAX: (32) 282-92-52 BIURO@PROSAN2.COM						221-6/7			