

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: FZ/267/2012.

W związku z pytaniem jednego z wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn.: „Dostawa przewodu jezdni Djp-100 i linki gołej Cu 95 mm²” – nr sprawy: FZ/267/2012, wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Otrzymaliśmy informację od producenta, że Djp są wykonywane wg PN-E-90090. Czy możemy oferować Państwu przewód wg takiej normy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przewód jezdny spełniający zapisy normy PN-E-90090.