

Chorzów, dnia 30.03.2012r.

Sygn. FZ/ 176 /12

Dotyczy: przetargu pisemnego na „Zakup przetwornic elektrycznych”, nr sprawy – ZUR/282/2012.

W związku z przesłanym pytaniem dotyczącym przetargu pisemnego pod nazwą jak wyżej, wyjaśniam:

Pytanie 1

W załączniku nr 1 pkt 3 do SIWZ, napisano:

Wymaga się, aby przetwornica posiadała gabaryty umożliwiające zamocowanie jej (poprzez uchwyty umieszczone w górnej części obudowy) w zamkniętej skrzyni aparaturowej. Maksymalne wymiary przetwornicy: 600x480x360.

Czy skrzynia, w której zostanie zamocowana przetwornica, będzie miała zapewniony przepływ powietrza, który będzie można wykorzystać do chłodzenia przetwornicy. Nie jest konieczny wymuszony przepływ o określonych parametrach, gdyż nasza przetwornica będzie posiadała własny wentylator wymuszający taki przepływ. Chodzi tylko o to, czy przestrzeń, w której będzie zamknięta nie jest uszczelniona i uniemożliwia wymianę powietrza z otoczeniem.

Odpowiedź:

Przestrzeń, w której będzie zabudowana przetwornica nie jest uszczelniona i umożliwia wymianę powietrza z otoczeniem.

Jednocześnie mając na względzie wymogi zawarte w Rozdziale 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwracamy się o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres e-mail: u.nawrot@tram-silesia.pl lub faks nr 32/246 60 61 wew. 467 z adnotacją „otrzymano dnia”.

Zatwierdził:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Teresa Jarczyk