

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W SOSNOWCU SPÓŁKA AKCYJNA
41-200 SOSNOWIEC, ul. Ostrogórska 43**

centrala: 032 292 55 90+92
fax: 032 292 46 38
dyspozytor: 032 292 51 98

numer awaryjny: 994
e-mail: sekretariat@rpwik.sosnowiec.pl
www.rpwik.sosnowiec.pl

SOSNOWIEC, dnia 04.07.2012 r.

asze pismo L.dz. TT/KJ/7617/12

Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Piastowska 29
42 - 500 BĘDZIN

Rejon Nr 1 Sosnowiec
SEKRETARIAT
Data wpływu 12.07.2012 r.
L. dziennika 1303
Opracowanie WZ

Dotyczy: warunków podłączenia do sieci wodociągowej terenu pod kontener socjalny na pętli tramwajowej w rejonie skrzyżowania DK 94 i ul. Będzińskiej w Sosnowcu.

W odpowiedzi na Państwa pismo R-1/ZT/119/286/2012 z dnia 01.06.2012 r. i e-mail z dnia 21.06.2012 r. informuję, że warunki podłączenia do sieci wodociągowej wyżej wymienionego terenu przedstawiają się następująco:

1. zasilanie w wodę planowanego obiektu należy przewidzieć z wodociągu Ø 200 przebiegającego w ul. Będzińskiej, jak na załączonym planie sytuacyjnym,
2. na włączeniu projektowanego przyłącza do wodociągu Ø 200 należy zaprojektować zasuwę odcinającą, a w wybudowanej studziencie wodomierzowej w odległości do 3,0 m od linii rozgraniczającej Państwa nieruchomości należy zamontować wodomierz,
3. studnia wodomierzowa mrozoodporna powinna być z tworzywa sztucznego z montażem układu pomiarowego na węzłach elastycznych. Dopuszcza się również zastosowanie studni wodomierzowej z kręgów betonowych,
4. zakupu i montażu wodomierza dokonuje RPWiK Sosnowiec S.A.,
5. odcinki przewodu przed i za wodomierzem należy zaprojektować współosiowo jako odcinki proste, których długość nie powinna być mniejsza niż 5 średnic przewodu przed wodomierzem i 3 średnice przewodu za wodomierzem,
6. na dopływie wody za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór antyskażeniowy dla zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem zgodnie z PN – EN 1717 z 2003 r. oraz zawór spustowy,
7. konieczność montażu zaworu antyskażeniowego wynika z § 115 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
8. w rejonie wyżej wymienionej działki nie występuje kanalizacja sanitarna. W związku z tym sposób odprowadzenia ścieków bytowych należy rozwiązać we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9. na podłączenie obiektu do sieci wodociągowej należy opracować projekt budowlany i uzgodnić z Przedsiębiorstwem.

Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000216608

Kapitał zakładowy: 134.278.420,00 PLN, Kapitał wpłacony: 134.278.420,00 PLN

NIP: 644 001 13 82, REGON: 270 544 618

KONTO BANKOWE: 90 1050 1360 1000 0008 0000 0622 ING BANK ŚLĄSKI O/SOSNOWIEC

Dla wyżej wymienionej nieruchomości w rejonie skrzyżowania DK 94 i ul. Będzińskiej w Sosnowcu zapewniam dostawę wody na w/w warunkach.

W załączeniu przesyłam 2 egz. umowy włączenia przyłącza do sieci RPWiK Sosnowiec S.A. Podpisaną umowę wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do korzystania z nieruchomości należy przesłać wraz z opracowanym projektem budowlanym.

Powyższe warunki techniczne dotyczące podłączenia nieruchomości przy ul. Będzińskiej do sieci wodociągowej RPWiK Sosnowiec S.A. ważne są przez okres jednego roku od ich sporządzenia.

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Majewski

Załącznik:
- 1 egz. mapy
Kopia:
- a/a

Na uwzględnienie:
wzrost

Zatwierdzenie do projektu

TT/Ky/7017/12

2 dnio 04.07.12...

Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu
Spółka Akcyjna, 41-200 Sosnowiec
ul. Ostrogórska 43, tel. 292 55 90-92
KRS 0000014332, REGON 270544614

Inspektor ds. technicznych
Inżynier budowlany
mgr inż. Katarzyna Jastrzębska

