



□ Sugerowana trasa kabla

- przebieg po zewnętrznej elewacji budynku
- przebieg w rowie o głębokości ok. 0,8 m
- przebieg w przepusie po nieczynnej nitce c.o.
- przebieg w w budynku administracyjnym