


Poziom porównawczy 240,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	253,30	253,10	253,35	253,50	253,67	253,82	253,82
Rzędna terenu istniejącego	253,30	253,10	253,35	253,37	253,38	253,40	
Rzędna dna kanału	251,74	251,77	251,91	251,93	251,96	251,98	
Zagłębienie dna kanału [m]	1,56	1,33	1,44				
Odległości [m]	2,60	14,15	20,95	31,15	4,25	4,90	
Średnice, materiał	PVC-U SDR34_1 200x5,9						
Spadek	0,00	2,60	16,75	19,24	21,80	24,05	1,0 %
Długość trasy [m]	0,00	2,60	16,75	19,24	21,80	24,05	78,00

K46 K48 K49 K50 K51 P17 P18



Poziom porównawczy 240,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	253,10	253,10	253,35	253,50	253,50	253,50	253,50	253,67
Rzędna terenu istniejącego	253,10	253,10	253,35	253,37	253,38	253,40		
Rzędna dna kanału	251,77	251,79	251,91	251,93	251,96	251,98		
Zagłębienie dna kanału [m]	1,33	1,31	1,44					
Odległości [m]	1,15	3,20	4,80	10,50	3,35			
Średnice, materiał	PVC-U SDR34_1 200x5,9							
Spadek	0,00	1,15	0,00	1,75	3,11	4,80	10,50	6,0 %
Długość trasy [m]	0,00	1,15	0,00	1,75	3,11	4,80	10,50	3,35

K48 WP35 K49 WP36 WP38 WP39 K50 WP37 K51 WP39

UWAGI

1. KANAŁY NALEŻY WYKONAĆ Z RUR KIEŁCHOWYCH PVC
2. Z UWAGI NA BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ SIĘCI WOD-KAN ROBOTY INSTALACYJNE NALEŻY ROZPOCZĄĆ OD SPRAWDZENIA LOKALIZACJI ISTNIEJĄCYCH STUDIUM KANALIZACYJNYCH
3. W MIEJSCACH KOLIZJI WYKONAĆ WYKOPY KONTROLNE W CELU POTWIERDZENIA RZĘDNYCH INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
4. PRZY ZAŁĄBIENIU PRZYKANALIKÓW PONIŻEJ 1,3m NALEŻY WYKONAĆ OCIEPLENIE Z ŁUPKÓW POLIURETANOWYCH GR. 30mm LUB ZASTYPKĘ KERAMZYTEM GR. 50cm

INWESTOR:	URZĄD MIASTA KATOWICE
INŻYNIER:	MODERNIZACJA POŁĄCZENIA TRANSMALOWEGO KATOWIC
INŻYNIER:	Z MIEJSCOWOŚCI I SOSNOWIC
ODBIENIE:	UL. SOSNOWICKA I UL. WIOSNY LUDÓW
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	SANITARNA
TREŚĆ RYSUNKU:	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ODBIENIE:	ODBIENIE TOROWSKA
UMOWA NR:	IN/256/08
NR OPRACOWANIA:	NR RYSUNKU:
DATA OPRACOWANIA:	II 2010r.
SKALA:	1:250/100
IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRRAWNIENI:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Lukasz Grzymek
OPRACOWAŁ:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Agnieszka Kindl
PRACOWNIA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE:	ŁOD/0172/POOS/04