



Telekomunikacja Polska  
Domena Hurt  
Techniczna Obsługa Klienta  
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice  
ul. Bernardyńska 14, 44-100 Gliwice  
tel.: 32 396 65 89 fax.: 32 396 64 81  
www.hurt-tp.pl

Pdkom Sp. z o.o.  
ul. Wadowicka 8i  
30-415 Kraków

Gliwice, 30 sierpień 2013 r.

Numer pisma: TOTDAA.CD.211-116923/13

**Temat:** uzgodnienie sposobu zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej w rejonie ul. Wolności 72 i Wolności 80 w Chorzowie w związku z modernizacją torowiska wbudowanego w jezdnię.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczące uzgodnienia sposobu zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej w rejonie ul. Wolności 72 i Wolności 80 w Chorzowie w związku z modernizacją torowiska wbudowanego w jezdnię Telekomunikacja Polska Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice uzgadnia projektowany sposób zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej w miejscach skrzyżowań z torowiskiem bez uwag. W przypadku zmiany rzędnych terenu uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. Prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy prowadzić ręcznie.

Realizacja powyższego zadania może nastąpić przy zachowaniu następujących warunków:

1. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Firmę ATEM Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 70, 40-028 Katowice.
2. Dokonać przekazania placu budowy w obecności pracownika firmy ATEM Polska Sp. z o.o.
3. Wszelkie prace prowadzić pod specjalistycznym nadzorem pracownika firmy ATEM Polska Sp. z o.o. na warunkach odpłatnych oraz zgodnie z normami zakładowymi: ZN-96 TP S.A.-004, ZN-96 TP S.A.-012, ZN-96 TP S.A.-027.
4. Realizacja powyższego zadania zostanie wykonana przez Inwestora na koszt własny.
5. Przed zasypaniem wykopów należy powiadomić pracownika pełniącego nadzór celem odbioru zabezpieczonych urządzeń teletechnicznych.
6. Na czas trwania prac należy zabezpieczyć majątek TP przed skutkami dewastacji i kradzieży.
7. W przypadku uszkodzenia urządzeń naszej własności Inwestor zostanie obciążony kosztami usunięcia uszkodzenia awarii oraz poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.

**Powyższe uzgodnienie jest ważne na okres 12 miesięcy.**

Z poważaniem

Piotr Kończalik

Kierownik Wydziału Ewidencji  
i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice

**Załącznik:** 1 egz. pl. syt