



35	Izolator sekcyjny dla Djp 100 TRAM 09	2 szt.	KROMISS BIS	KRE 22 70 00 YY
34	Przewód uszyniający LYc 450/750 V 1x95mm ²	20 m	TF Kable	
33	Konstrukcja pod odgromnik	1 szt.	KROMISS BIS	KRE 28 51 21 YY
32	Ogranicznik przepięć prądu stałego	1 szt.	PROTEKTEL	PROXAR-IV
31	Pasek do mocowania kabla	42 szt.	KROMISS BIS	5629080350
30	Wkładka gumowa podwieszenia kabla - 2 kable	30 szt.	KROMISS BIS	KRE 27 81 02 YY
29	Wkładka gumowa podwieszenia kabla - 1 kabel	12 szt.	KROMISS BIS	KRE 27 81 01 YY
28	Przewód miedziany LYc 450/750 V 1x95mm ²	35 m	TF Kable	
27	Uchwyt mocowania cięgna rozłącznika	1 szt.	KROMISS BIS	TE 60 91 91
26	Antena systemu sterowania rozłącznikami	1 szt.	Elester PKP	RSO-CHAT
25	Skrzynia systemu sterowania rozłącznikami	1 szt.	Elester PKP	RSO-CHAT
24	Napęd rozłącznika komplet	1 szt.	KROMISS BIS	KRE 28 41 24 YY
23	Drażek napędu rozłącznika	1 szt.	KROMISS BIS	ϕ 3/4"
22	Uchwyt rolkowy do linki syntetycznej	2 szt.	KROMISS BIS	KRE 24 82 20 YY
21	Taśma nierdzewna 19x1,0mm	8 szt.	KROMISS BIS	KRE 21 71 19 YY
20	Uchwyt krańcowy klinowy 25-35mm 10kN	1 szt.	KROMISS BIS	KRE 21 21 13 YY
19	Izolator obejściowy	1 szt.	Jedlicze	
18	Konstrukcja pod rozłącznik na słup okrągły	1 szt.	KROMISS BIS	KRE 28 13 25 YY
17	Rozłącznik 1 - biegunowy	1 szt.	Jedlicze	2000 A
16	Uchwyt wieszakowy z hakiem	6 szt.	KROMISS BIS	KRE 24 81 20 YY
15	Uchwyt równoległy do lin 95-120 mm ² i Djp	4 szt.	KROMISS BIS	KRE 24 32 23 YY
14	Izolator 3kV PKP	3 szt.	karta katal. nr 9	E 71 50
13	Linka syntetyczna izolacyjna MINOROK	8 m	KROMISS BIS	KRE 27 51 07 YY
12	Zacisk prądowy 3-segmentowy do lin 95-120 mm ²	4 szt.	KROMISS BIS	KRE 24 32 31 YY
11	Złączka do zakarbowania Cu 10x20	8 szt.	KROMISS BIS	KRE 21 32 10 YY
10	Wkładka chomątkowa Cu	8 szt.	KROMISS BIS	KRE 21 31 10 YY
9	Uchwyt podwieszeniowy oczkowy - na linkę	4 szt.	KROMISS BIS	KRE 23 31 20 YY
8	Linka nierdzewna 10mm ²	10 m	KROMISS BIS	
7	Silikonowy izolator sprzączkowy	1 szt.	KROMISS BIS	KRE 22 10 01 YY
6	Linka nierdzewna 35mm ²	35 m	KROMISS BIS	KRE 27 12 35 YY
5	Złączka do zakarbowania Cu 35x50	7 szt.	KROMISS BIS	KRE 21 32 35 YY
4	Wkładka chomątkowa Cu	7 szt.	KROMISS BIS	KRE 21 31 25 YY
3	Uchwyt krańcowy klinowy 25-35mm 20kN	4 szt.	KROMISS BIS	KRE 21 21 21 YY
2	Zacisk zasilający do lin 50-185mm ²	4 szt.	KROMISS BIS	KRE 24 33 20 YY
1	Uchwyt przegubowy 24mm	2 szt.	KROMISS BIS	KRE 21 81 24 YY
Nr	Nazwa	Ilość	Uwagi	Numer katalogowy

ADRES DO KORESPONDENCJI:						
Ardanuy		ARDANUY INGENIERIA S.A.		03-192 Warszawa		
		ul. Morełowa 2A		tel. 022 745 3600		
Opracowanie: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY						
Inwestor:		Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów				
Nazwa tematu:		Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie sieci trakcyjnej na odcinku od ul. Staszica do pętli Zawodzie w Katowicach w ramach zadania pn.: "Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Katowice Rynek - Zajezdnia".				
Tytuł rysunku:		Uzbrojenie słupa z izolatorem sekcyjnym		Branża	Skala:	Nr rys.: Str. Wer.
				Przebudowa sieci trakcyjnej	09	09
Funkcja:		Tytuł, Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpis	
Projektant:		dr inż. Bolesław Piątek	elektryfikacja linii kolejowych	ONB-907/3-20/69 Katowice	03.2011	
Wykonał:		mgr inż. Mariusz Watola			03.2011	
Sprawdzający:		mgr inż. Hubert Kusber	elektryfikacja linii kolejowych	1040/94 UW Katowice	03.2011	

Pozycja 29



Pozycja 30

