

Katowice, 06.10.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego – nr sprawy: II/436/2014.

W związku z pytaniem Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn. „Dostawa agregatu prądotwórczego wraz ze spawarką z przeznaczeniem dla R-3 w Bytomiu” – nr sprawy: II/436/2014, wyjaśniam:

Pytanie:

W jakim stopniu parametry agregatu prądotwórczego mogą odbiegać od załączonej specyfikacji.

Które parametry są najbardziej istotne, które nie mogą zostać zmienione.

Odpowiedź:

Według specyfikacji :

- pkt 1 i 2 bez zmian,
- pkt 3 maksymalne natężenie prądu może zawierać się w zakresie 28,9 – 30A,
- pkt 4 pojemność skokowa silnika wysokoprężnego może zawierać się w granicach 1248 - 1250 cm sześciennych, a moc w granicach 28,5 – 30 kW,
- pkt 5 zużycie paliwa może zawierać się w granicach 4,3 – 4,5 l/h,
- punkty 6 – 10 bez zmian.

DYREKTOR DS. INWESTYCJI

Andrzej Bywalec