

Chorzów, dnia 21.10.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: R-4/450/2014.

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn.: „Naprawa torowiska tramwajowego na linii nr 5 wzdłuż ul. Bytomskiej od ul. Hagera do ul. Młyńskiej w Zabrze” - nr sprawy: R-4/450/2014, wyjaśniam:

**Pytanie 1:**

Ile jest wymiany podkładów pod szyną s49, a ile pod szyną Ri.

**Odpowiedź:**

Pod szyną s49 do wymiany jest około 400 szt. podkładów drewnianych, natomiast pod szyną Ri60 do wymiany jest około 800 szt. podkładów.

**Pytanie 2:**

Proszę o podanie ilości pękniętych styków i udzielenie odpowiedzi czy Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada tylko za styki przez siebie pospawane.

**Odpowiedź:**

Na odcinku przeznaczonym do naprawy jest 10 szt. pękniętych styków. Wykonawca będzie odpowiadał tylko za styki pospawane przez siebie.