

Chorzów, 23.03.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: FZ/246/2015.

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn.: Dostawa przewodu jezdnego Djp – 100 i linki gołej Cu 95 mm<sup>2</sup>” – nr sprawy: FZ/246/2015, wyjaśniam:

**Pytanie 1:**

Proszę o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „Linka goła Cu 95 mm<sup>2</sup>”. Np. czy chodzi o linkę o strukturze (19x2,52mm), (19x2,52mm) –wyżarzana, czy (37x1,8mm), czy o linkę o innej konstrukcji.

**Odpowiedź:**

Interesuje nas lina CU 95 mm<sup>2</sup> o strukturze 19x2,52mm.