

Chorzów, dnia 05.08.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: R-3/476/2015.

W związku z pytaniem Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn.: „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV oraz drzwiowej drewnianej na stolarkę aluminiową w budynku sieci na terenie R-3 Bytom ul. Drzewna 2” - nr sprawy: R-3/476/2015, wyjaśniam:

Pytanie nr 1

Czy współczynnik przenikania ciepła $U=1,0$ dotyczy całego okna czy szyby ?

Odpowiedź:

Współczynnik przenikania ciepła U informuje o przenikaniu ciepła przez całe okno, a nie tylko przez np. samą szybę.