

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień**

tel. 32 398 52 75
faks 32 398 55 34
jan.wawoczny@zabrze.psgaz.pl

PROGRES Sp. z o.o.
ul. Dekarzy 7C
30-414 Kraków

Wasz znak: RS-N/065/01/2015
Nasz znak: OIU/72/160000166/15

Zabrze, 03.03.2015

Dot.: zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja układów zasilania w podstacjach trakcyjnych w zakresie prostownikowej stacji trakcyjnej Porąbka wraz z układem zasilania po stronie ŚN oraz prądu stałego" w Sosnowcu Porąbce.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 29.01.2015 r. w sprawie jak w tytule informujemy, iż w przedstawionym zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

- **średniego ciśnienia (stal i PE).**

Równocześnie informujemy, iż w zakresie opracowania sieci gazowej wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia nie posiadamy.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągu należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome zgodnie z: **Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640**, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, załącznik nr 2 tabela 2;
- pionowe zgodnie z **PN-91/M-34501**.

Przedstawione trasy projektowanych kabli elektroenergetycznych nN i ŚN opiniujemy **pozytywnie z uwagami:**

- miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z **PN-91/M-34501** (*rury ochronne na projektowanych kablach*);
- zabezpieczenie gazociągów winno być wykonane staraniem i na koszt Inwestora;

- wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie;
- kosztami naprawy za wyniki uszkodzenia gazociągów zostanie obciążony wykonawca;
- przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej;
- przed przystąpieniem do robót w pobliżu naszych urządzeń Inwestor winien skontaktować się z Rejonem Dystrybucji Gazu w Sosnowcu, ul. Sobieskiego 62 celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami;
- nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przesać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Sprawę należy dodatkowo uzgodnić z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Świerklanach (ul. Wodzisławska 54; 44-266 Świerklany).

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
24. 
Marcin Krocze

Załączniki:

- 2 egz. projektów architektoniczno-budowlanych „2. Zasilanie podstacji trakcyjnej”

Kopia:

- RDG w Sosnowcu;
- a/a OIU