



TS/1860/616/2015/3

Katowice, 11 lutego 2015 r.

WPLYNĘŁO

19-02-2015

L.Dz.

PROGREG Sp. z o.o.

ul. Dekarzy 7 C

30 - 414 Kraków

W odpowiedzi na Państwa pismo RS-N/066/01/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja układów zasilania w podstacjach trakcyjnych w zakresie prostownikowej stacji trakcyjnej „Porąbka” wraz z układem zasilania po stronie SN oraz prądu stałego”, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. przesyła w załączeniu projekt architektoniczno-budowlany, sporządzony na planach sytuacyjnych terenu w rejonie ulic: Hubala-Dobrzańskiego, Wileńskiej w Sosnowcu z wkreśloną orientacyjnie (kolorem niebieskim) trasą wodociągu magistralnego DN 500 mm i DN 600/500mm wraz z komorami technologicznymi.

Strefa ochronna (techniczna) dla ww. wodociągów wynosi po min. 5,0 mb z obu jego stron. Zastrzegamy sobie prawo dostępu w ramach strefy technicznej w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją wodociągu. W miejscach skrzyżowań trasy zaprojektowanego kabla trakcyjnego z wodociągiem eksploatowanym przez naszą Spółkę należy wykonać zabezpieczenia dla kabli poprzez ich ułożenie w rurach osłonowych o długościach min. 6,0 mb tj. symetrycznie po min. 3,0 mb z obu stron - licząc od osi wodociągu. Pomiedzy skrajniami rur osłonowych i wodociągu należy zachować odległości pionowe min. 0,6 mb. W przebiegu równoległym zachować odległość min. 3,0 mb. Miejsca skrzyżowań oraz rzędne ułożenia wodociągu należy ustalić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. Wykopy w obszarze strefy technicznej należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego pod bezpośrednim nadzorem służb technicznych naszej Spółki. Na etapie budowy linii kablowej, w przypadkach prowadzenia prac w obszarze strefy technicznej, należy do naszej Spółki zlecać nadzory nad robotami. W przypadkach prowadzenia prac w obszarze strefy technicznej, należy do naszej Spółki zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie. Uzgodnienie jest ważne przez okres 3 lat od daty wydania.

Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powoływać się na znak niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Adresat
2. OSM Zagórze
3. TS a/a

Dyrektor
Pionu Sieci Dystrybucji
Jerzy Muszer

Osoba do kontaktu: Tomasz Baranek tel. 32 6038787, e-mail: t.baranek@gpw.katowice.pl

Strona 1 z 1