



**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W SOSNOWCU SPÓŁKA AKCYJNA**
41-200 SOSNOWIEC, ul. Ostrogórska 43

TELEFONY:

centrala: 32 292 55 90÷92
fax: 32 292 46 38
dyspozytor: 32 292 51 98

numer awaryjny: 994
e-mail: sekretariat@rpwik.sosnowiec.pl
www.rpwik.sosnowiec.pl

TT/AS/3841/15

SOSNOWIEC, dnia. 30.04.2015 r.

Nasze pismo L.dz.

WPŁYNĘŁO

12-05-2015

12-05-2015

L.Dz. 224/2015

PROGREG Sp. Z o.o.

ul. Dekarzy 7c
30 – 414 KRAKÓW

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: RS-N/144/03/2015 informuję, że odsyłam dwa egzemplarze dokumentacji projektowej z orientacyjnie naniesioną istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz projektowaną siecią wodociągową i kanalizacyjną w rejonie projektowanych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja układów zasilania w podstacjach trakcyjnych w zakresie prostownikowej stacji trakcyjnej „Porąbka” wraz z układem zasilania po stronie ŚN oraz prądu stałego”, kabli elektroenergetycznych nN, SN.

Jednocześnie informuję, że **uzgadniam** przedstawioną na załączniku mapowym trasę projektowanych kabli elektroenergetycznych nN, SN z następującymi uwagami:

1. Prawdopodobne jest istnienie w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w naszych zasobach. Dlatego dokładne położenie wodociągu i kanalizacji należy ustalić przy pomocy urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać przekopy kontrolne w terenie.
2. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń z siecią wodociągową i kanalizacyjną zostaną normatywnie zabezpieczone tj. zachowanie minimalnych odległości wymaganych obowiązującymi przepisami i normami i/lub zastosowanie rur ochronnych. Zabezpieczenie w/w sieci dotyczy zarówno zinwentaryzowanych (pokazanych na planszy) jak i nie wykazanych na mapach ale wciąż czynnych odcinkach. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia Inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.
3. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą siecią, konieczne jest opracowanie i przedstawienie do uzgodnień projektu zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia.
4. Zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w pobliżu czynnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
5. W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia należy bezwzględnie wstrzymać prace i o tym fakcie powiadomić RPWiK S-c S.A.

Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000216608

Kapitał zakładowy: 134.278.420,00 PLN, Kapitał wpłacony: 134.278.420,00 PLN

NIP: 644 001 13 82, REGON: 270 544 618

KONTO BANKOWE: 90 1050 1360 1000 0008 0000 0622 ING BANK ŚLĄSKI O/SOSNOWIEC

6. Jednocześnie informujemy, że nie wyrażamy zgody na lokalizację innych obiektów ani żadnej innej infrastruktury, związanej z budową linii telekomunikacyjnej, na naszych istniejących sieciach, ani w odległości mniejszej niż wymagana obowiązującymi przepisami i normami.
7. Odpowiedzialność za powstałe ewentualne uszkodzenia urządzeń wod. – kan. RPWiK Sosnowiec S.A. ponosi osoba kierująca pracami i zostaną one usunięte na koszt inwestora.
8. Teren w pobliżu sieci wodociągowej musi być udostępniony w trybie pilnym na każde życzenie naszej spółki związane z robotami awaryjnymi.
9. Ponadto RPWiK Sosnowiec S.A. nie odpowiada za inne sieci znajdujące się na rozpatrywanym terenie.
10. Na czas prac związanych z wykonawstwem należy zlecić nadzór specjalistyczny do RPWiK Sosnowiec S.A.

Informuję, że przedmiotowy teren należy uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Sosnowiec, ADM Sp. Z o.o. oraz GPW S.A.

Powyższe uzgodnienie ważne jest przez okres jednego roku.

WICZPŁOŚĆ S.A. S.A.
Andrzej Małewski

Załącznik:

- 2 egz. dokumentacji projektowej

- Faktura

Kopia:

- a/a