



2015-55506

OS-DL.404.267.2015/5(WN)

Świerklany, 2015-04-10

PROGREG SP. Z O.O.  
UL. DEKARZY 7C  
30-414 KRAKÓW

Dotyczy: **projektowanej modernizacji układów zasilania w podstacjach trakcyjnych w zakresie prostownikowej stacji trakcyjnej Porąbka wraz z układem zasilania po stronie ŚN oraz prądu stałego w Sosnowcu Porąbce.**

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jw. informujemy, że w granicach terenu objętego przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach eksploatuje gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 PN 4,0 MPa relacji Oświęcim-Szopienice-Tworzeń (rys. nr 1.5 projektu architektoniczno-budowlanego - Kable trakcyjne).

Ponadto w zakresie opracowania usytuowany jest nieczynny gazociąg DN 500 którego właścicielem jest PGNiG S.A. Departament Majątku i Administracji w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa (tel. 022 58943 55, adres mailowy [dw@pgniq.pl](mailto:dw@pgniq.pl)) – gdzie należy dokonać stosownych uzgodnień.

**Projekt przedmiotowego zadania uzgadniamy pozytywnie względem przebiegu czynnego gazociągu w/c DN 500 pod warunkiem zabezpieczenia miejsca kolizyjnego (skrzyżowania) poprzez:**

- **ułożenie na kablu trakcyjnym rury ochronnej długość po 1,5 m od osi gazociągu** (mierząc prostopadle do gazociągu),
- **uwzględnienie odległości pionowej min. 0,20 m** (pomiędzy gazociągiem a projektowanym kablem),
- **trwale oznakowanie skrzyżowania** (słupkiem znacznikowym lub tabliczką domiarową).

Prace w miejscu skrzyżowania gazociągu w/c z rzeczoną inwestycją należy prowadzić pod płatnym nadzorem służb eksploatacyjnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach - Terenowa Jednostka Eksploatacji Katowice.

W terminie 7 dni przed przystąpieniem do robót w strefie kontrolowanej naszego gazociągu należy wystąpić o otwarcie zlecenia na nadzór branżowy dla OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach podając znak naszego pisma oraz nazwisko i imię kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich dane kontaktowe (telefon, adres e-mail), a także warunki płatności.

Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie. Przy niwelacji terenu dotychczasowe rzędne posadowienia gazociągu pozostawić bez zmian. W przypadku odkrycia naszego gazociągu lub innego urządzenia technologicznego należy bezwzględnie sprawdzić stan jego zabezpieczenia w obecności pracownika naszego Oddziału. Z uwagi na to, że przedstawiciel Oddziału nie jest osobą upoważnioną do wpisu do dziennika budowy, jego opinie w sprawie ewentualnych napraw lub zabezpieczeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przedmiotowego zadania. Powyższe fakty inspektor nadzoru powinien odnotować i potwierdzić w dzienniku budowy.

**Załącznik:**

- mapy zasadnicze

Zastępca Dyrektora

Kazimierz Mazur

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych  
**GAZ-SYSTEM S.A.**  
Oddział w Świerklanach  
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany  
tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60

Adres Siedziby  
ul. Mszczonowska 4  
02-337 Warszawa  
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki  
Prezes Zarządu: Jan Chadam  
Wiceprezes Zarządu: Dariusz Bogdan  
Członek Zarządu: Wojciech Kowalski, Sławomir Śliwiński

**Kapitał Zakładowy:** 3 771 990 842 PLN **Kapitał Wpłacony:** 3 771 990 842 PLN **Konto:** mBank S.A. Nr 21 1140 1977 0000 5803 0100 7001 **Numer KRS:** 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **NIP:** 527-243-20-41 **REGON:** 015716698-00079 **www.gaz-system.pl**