

WG.6630.211.2014

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Narada odbyła się w dniu 24.10.2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy
ul. Wolności 286

PRZEDMIOT NARADY:


**Projekt kanalizacji deszczowej i drenażu oraz sieci kablowej SN i nN
dla odwodnienia torowiska tramwajowego w rejonie mostu
nad rzeką Bytomką wzdłuż ul.B.Hagera w Zabrzu.**



WNIOSKODAWCA:

Biuro Projektów Budownictwa Chodor Projekt Sp z o.o. - Zagnańska 65 25-558 Kielce

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Geodeta Miasta Zabrze
inż. Grzegorz Dragańczyk

Potwierdzam zgodność
z oryginałem
Data 26 CZE. 2015 Podpis 

nr	nazwa instytucji	uwagi uczestnika narady koordynacyjnej	Imię i Nazwisko podpis
14	POLKOMTEL S.A. Biuro Regionu 2 ul.Ceglana 4 40-514 Katowice		Harald Koch Józef Gdula
15	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Biuro Regionalne w Katowicach		Harald Koch Józef Gdula
16	Przedsiębiorstwo Górnictwa DEMEX Sp. z o.o. ul.Hagera 41 41-800 Zabrze	BEZ UWAG	Danuta Żabicka – Barecka Bogumił Krzeszowiak  Łukasz Migota
17	Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej Ul. Piastowska 11 41-800 Zabrze	Uzgadnia się w zakresie Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej ZMAN z następującymi uwagami: - prace w pobliżu urządzeń ZMAN należy wykonać ręcznie z zachowaniem obowiązujących norm i pod nadzorem przedstawiciela MZDiI w Zabrzu, - kolidujące urządzenia należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami lub przebudować na koszt inwestora, - w przypadku przebudowy projekt należy uzgodnić z MZDiI w Zabrzu	Krzysztof Partuś  Sławomir Hibszer
18			

Potwierdzam zgodność

26 CZE 2015

Data

Podpis



nr	nazwa instytucji	uwagi uczestnika narady koordynacyjnej	Imię i Nazwisko podpis
7	TAURON Dystrybucja Oddział Gliwice	Uzgodnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. o nadzór branżowy. Zmniejszenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami. <i>Prace Wykonane zgodnie z wydanymi warunkami: TDOM/DZU/2A/MB/33/146/023562/2014 oraz TDOM/DZU/MB/120/140/2014</i>	Dariusz Maleńki TAURON Dystrybucja S.A. Roman Pietrek Tomasz Moj Roman Pietrek
8	Urząd Miejski w Zabrzu Wydział Infrastruktury Komunalnej	<i>kolokalizację przytułu, zgodnie z pismem z d. 30-05-14 r. znak 14-2-4230-198-2014</i>	mgr inż. Łukasz Petela Gabriela Burdzińska
9	Urząd Miejski w Zabrzu Wydział Budownictwa	<i>Budowa nowych linii uzbrojenia terenu (poza przebudowywanymi) symetryczna dla kolonizacyjnej w miejscach, gdzie nie obowiązują miejscowy plan zagospodarowania terenu. Przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu bez zmian.</i>	Mgr inż. Katarzyna Wójcik Mgr inż. Arch. Katarzyna Maciejewicz
10	VECTRA Investments		Andrzej Baron
11	Urząd Miejski w Zabrzu Wydział Ekologii	<i>801 USTC UZGODNIANO KAN. DOBRO, SIEC KARLOVENNISON, DZEMAI</i>	Mgr inż. Jolanta Błaszczak Tadeusz Nocuń
12	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice	<i>uzgodniono bez zmian</i>	Ryszard Burzała Grzegorz Kamiński
13	NETIA S.A. ul. Murckowska 18 40-265 Katowice	<i>Przebieg</i> Potwierdzam zgodność z oryginałem 28 CZE. 2015 Data Podpis	Dominik Kuc Konrad Banaś Paweł Taraska Tadeusz Banaś

nr	nazwa instytucji	uwagi uczestnika narady koordynacyjnej	Imię i Nazwisko podpis
1	Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Zabrze ul.Wolności 215	<i>Bez uwag.</i>	mgr inż. B. Wilewska -Pala mgr inż. Adrian Fröhlich mgr inż. Izabela Czyżewska
2	Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Zabrze ul.Goethe'go 3	<i>Bez uwag</i>	Mgr inż. Jadwiga Gadulska Bożena Kociańska <i>[Signature]</i>
3	Telekomunikacja Polska		Adam Górski
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Wydz. Obsługi Sieci ul.Mikulczycka 5	<i>Należy wystąpić o uzgodnienia branżowe</i>	Grzegorz Sputo Jacek Król Anna Lisek <i>[Signature]</i> Jan Wawoczny
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Rozdzielnia Gazu w Rudzie Śląskiej ul.1-go Maja 374	<i>Należy wystąpić</i> Uzgadnia się z uwagami: -Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN. -Sposób zabezpieczenia sieci gazowej należy uzgodnić z naszym zakładem. -Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac. -Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Rozdzielni Gazu w Rudzie Śląskiej. -Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi.	Franciszek Pigula Anna Lisek <i>[Signature]</i> Jacek Król Łukasz Piórecki
6	Tramwaje Śląskie S.A. Rejon Komunikacyjny Nr 4 ul.Chorzowska 150 44-100 Gliwice	<i>zgodnie z ustaleniami z Tramwajem Śląskim S.A. Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji</i> Potwierdzam zgodność z oryginałem 26 CZE. 7015 Data Podpis <i>[Signature]</i>	Marcin Wojciechowski <i>[Signature]</i> Adam Zadrożny Czesław Szlenk Grzegorz Woźniak