



**Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

41-800 Zabrze, ul. Wolności 215, tel. centr. 32/ 271 64 41, 32/ 275 52 00, tel. sekretariat 32/ 271 16 47
fax 32/ 271 71 58 • e-mail: biuro@wodociagi.zabrze.pl • www.wodociagi.zabrze.pl

TTU/504/604/80/755/13

Zabrze, dnia 26.03.2013 r.

**BPB Chodor – Projekt Sp. z o.o.
ul. Zagnańska 65
25-558 Kielce**

dot.: wydania warunków technicznych odprowadzenia wód wglebnych z drenazu
do kanalizacji deszczowej dla projektu pn.: „Modernizacja mostu tramwajowego
nad rzeką Bytomką w Zabrzu ul. Bytomska – obiekt nr 46MT/4” (dz. Nr 144/6).

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 11.02.2013r. Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zabrzu podaje warunki techniczne odprowadzenia
drenazu z w/w budynku :

- drenaż wód wglebnych w/w mostu można odprowadzić do kanalizacji deszczowej zaznaczonej orinetacyjnie na planie sytuacyjnym;
- podłączenie drenazu do istniejącej kanalizacji deszczowej, należy wykonać poprzez zastosowanie studzienki osadnikowej, o głębokości osadnika 1m;
- zapewnić odwodnienie powierzchniowe projektowanego mostu. Projektowane odwodnienie mostu można odprowadzić do w/w kanalizacji deszczowej;
- w przypadku kolizji konstrukcji mostu z istniejącą kanalizacją deszczową Dn 300 mm, w/w kanalizację należy przebudować poza obręb projektowanego mostu;
- zlecić opracowanie projektu drenazu i odwodnienia mostu uprawnionemu projektantowi;
- projekt należy uzgodnić w ZPWiK Sp. z o.o. (za uzgodnienie należy uiścić opłatę w kasie ZPWiK sp. z o.o.) jak również w Urzędzie Miejskim w Zabrzu – Wydziale Infrastruktury Komunalnej.

Ponadto Informujemy, że właścicielem rzeki Bytomki jest Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2.

Okres ważności w/w warunków wynosi **2 lata**.

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planu sytuacyjnego oraz 1 egz. faktury VAT, celem
uregulowania należności za uzgodnienie.

Do wiadomości:

Urząd Miejski w Zabrzu

Wydział Infrastruktury Komunalnej

Kopia: TT a/a


Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
mgr Inż. Damian Pieter
Dyrektor ds. Technicznych
Główny Zarząd

NIP: 648-00-00-278

REGON: 272730182

KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach: 0000043723

konto: ING Bank Śląski SA

nr: 89 1050 1230 1000 0002 0031 7840

Kapitał zakładowy 180 232 000 zł,

wpłacony w całości

• Pogotowie Wod-Kan: 994

• Całodobowy, automatyczny rejestrator odczytu wodomierzy: tel. 32/ 376 98 30, 32/ 275 52 99

• Biuro Obsługi Klienta: tel. 32/ 275 52 26, 32/ 275 52 27

czynne: poniedziałek 7.00 - 17.00, wtorek - piątek 7.00 - 15.00

• Kasa czynna: poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek - piątek 8.00 - 14.00

• Laboratorium - badanie jakości wody i ścieków, tel. 32/ 274 88 38

• Warsztat wodomierzy - sprzedaż, naprawa i legalizacja wodomierzy, tel. 32/ 275 52 15

