


- UWAGA:
1. Średnice rur wg rysunku nr 5
 2. Min. spadki na kanalizacji:
1,5% dla poziomów i 2,0% dla połączeń od przyborów sanitarnych
 3. Materiały wg załączonego wykazu
 4. Na pionie kanalizacyjnym zabudować wywiewkę i czyszczak
 5. Układ zagospodarowania wody wykonać zgodnie z DTK-ka i instrukcją producenta

<div><div></div><div><div>F.H.U. ANTARES</div><div>Robert Drodowski</div></div><div><div>e-mail: antares@antares.pl</div><div>NIP: 621-043-246</div><div>KRS: 140691</div><div>Ulica: 1000</div><div>tel: 602 632 246</div></div></div> <div><div>oprogramowanie :</div><div>AutoCAD LT 2010 serial no: 352-0825861</div><div>Design CAD Max 18 Pl Nr licencji XL90-9138-9093-1306</div></div>			
Investor	Tramwaje Śląskie S.A.		
Obiekt	PROJEKT PRZYŁĄCZY I INSTALACJI WOD-KAN DO KONTENERA SOCJALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W BYTOMIU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ		
Adres	Bytom ul. Wrocławska dz nr 1340/126		
Temat	Rozwinięcie instalacji		
Branża	instalacyjna	Podpis	Skala:
Opracował	mgr inż. Robert Drodowski		1 : x
Projektował	inż. Andrzej Paczkowski		Nr rys. 6
			Data 12.2015