

Chorzów, dnia 18.07.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/372/2016.

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej i ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – nr sprawy: II/372/2016, wyjaśniamy:

Pytanie 1:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazał jednoznacznie w jakim zakresie należy przewidzieć zabudowę nowego wyposażenia podstacji trakcyjnych „Chebzie” i „Paśniki”. Prosimy o doprecyzowanie zakresu dotyczącego wymaganych prac projektowych.

Odpowiedź:

Wykonawca zgodnie z SIWZ – OPZ pkt II ust. 5 powinien przeliczyć obszar zasilania i na tej podstawie określić konieczność doposażenia podstacji w urządzenia zapewniające optymalne zasilanie projektowanego odcinka.

Pytanie 2:

Zgodnie z OPZ Zamawiający wymaga zaprojektowania sieci trakcyjnej łańcuchowej wielokrotnej. Dla projektowanego odcinka wydaje się być wystarczająca sieć łańcuchowa pojedyncza, która z uwagi na mniejszą wysokość konstrukcyjną będzie tańsza w wykonaniu i eksploatacji (jedna lina nośna zamiast dwóch, niższe konstrukcje wsporcze). Czy Zamawiający dopuszcza zmianę typu sieci na łańcuchowa pojedyncza skompensowana?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie sieci łańcuchowej pojedynczej.

Pytanie 3:

Prosimy Zamawiającego o podanie lokalizacji podstacji trakcyjnych „Chebzie” oraz „Paśniki”.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił mapę z lokalizacją podstacji trakcyjnych.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie szerokości pasa dla jakiego należy uzyskać mapy ewidencyjne oraz wypisy.

Odpowiedź:

Zamawiający załączył mapę sytuacyjną.

Pytanie 5:

Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odwiertów geotechnicznych w pasie drogowym/w osi torowiska, czy będą one mogły zostać wykonane na poboczu?

Odpowiedź:

Wykonanie i ilość wymaganych odwiertów dla dokumentacji geologicznej leży w gestii Wykonawcy.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający określa minimalną częstotliwość odwiertów jakie należy wykonać w ramach sporządzanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa ilości wymaganych odwiertów

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach na podstawie Karty Informacyjnej Projektu, bez przeprowadzania procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, o ile taka nie będzie wymagana?

Odpowiedź:

Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach powinna spełniać wszystkie wymagania objęte aktami prawnymi niezbędne dla przedmiotowego zadania. Zadanie przewidziane do finansowania środkami Unii Europejskiej.

Pytanie 8:

W wypadku procedowania decyzji administracyjnej w formie zgłoszenia zamiaru wykonania robót, na jakiej podstawie Wykonawca może wystawić fakturę końcową w zakresie pozostałej części wynagrodzenia określoną w §9 pkt 3 Umowy? Czy wystarczy brak zgłoszenia sprzeciwu ze strony Urzędu?

Odpowiedź:

Zasady wynagrodzenia i płatności za wykonaną usługę określone są w załączonym wzorze umowy. Zamawiający nie dopuszcza zmian w umowie.

Pytanie 9:

Ile skrzyżowań na trasie istniejącej linii tramwajowej posiada sygnalizację świetlną?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na temat sygnalizacji świetlnej.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wymaga wprowadzania zmiany w istniejącym programie sygnalizacji świetlnej? Jeśli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający już udzielił odpowiedzi na wymagania dotyczące sygnalizacji świetlnej.