

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
pl. Jana Pawła II 1-709 Ruda Śląska
tel. (0-32) 248 62 81 do 9, sek. (032) 244 90 60
fax (0-32) 248 75 23
KKS.6324.1.42.2014

Ruda Śląska, dnia 15 LIP. 2014

Biuro Projektów Budownictwa
Chodor - Projekt Sp. z o. o.
ul. Zagnańska 65
25-558 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2014 r. znak CHP/PD/00317/033 dot. wydania opinii w sprawie potrzeby wydania pozwolenia wodnoprawnego dla sposobu zabezpieczenia płyt i podbudowy torowiska tramwajowego przed przesączaniem i zaleganiem w warstwach podbudowy wód opadowych dla zadania „Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej” informuję, że w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 145 z późniejszymi zmianami) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla zastosowania rur drenarskich częściowo sączących, szczelnych w dennej części, gdyż nie będzie następować infiltracja zgromadzonych w nich wód do ziemi. Wody opadowe odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej.

NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
Ewa Wyciślik
mgr inż. Ewa Wyciślik

Rozdzielnik:
1 x adresat
1 x aa.

Opracowała Aleksandra Nawrocka, numer telefonu (32) 244 90 63 lub (32) 244 90 00 - 10 wew. 4031