

Chorzów, dnia 03.01.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: FZ/724/2016.

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn.: „Dostawa płyt betonowych EPT” – nr sprawy: FZ/724/2016, wyjaśniamy:

**Pytanie 1:**

Co oznacza "płyty skosowe"

**Odpowiedź:**

Płyty skosowe oznaczają płyty z podcięciem.

**Pytanie 2:**

Płyty typowe EPT 1 mają szer. 127 cm (typowe długości to 99cm lub 199cm z podcięciem po obu stronach). Proszę o potwierdzenie szer. 130 cm.

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy szerokość 130 cm.

**Pytanie 3:**

Płyty typowe EPT 3 mają szer. 46 cm z podcięciem z jednej strony, również proszę o potwierdzenie szerokości 47cm.

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy szerokość 47 cm.

**Pytanie 4:**

Czy skosy w płytach mają być przystosowane do mocowania sprężystego? i ewentualnie na całej długości, czy tylko na dł. kieszeni ?

**Odpowiedź:**

Skosy w płytach mają być przystosowane do mocowania sprężystego na całej długości płyty.

**Pytanie 5:**

Czy faktura płyt może być gładka?

**Odpowiedź:**

Tak, faktura może być gładka.

**Pytanie 6:**

Czy można do faktury dołączyć deklarację zgodności powołującą się na nieanulowaną Normę Branżową ?

**Odpowiedź:**

Tak,można.