

Chorzów, dnia 27.02.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: FZ/172/2017.

W związku z pytaniem Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn.: „Dostawa przewodu jezdnych Djp-100 i linki gołej Cu 95 mm²” – nr sprawy: FZ/172/2017, wyjaśniamy:

Pytanie 1:

poproszę o podanie nr katalogowego lub konstrukcji do pozycji - linka goła Cu 95mm² PN-74/E-90081

Odpowiedź:

Konstrukcja linki gołej Cu 95 mm²: 19/2.52