

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: ZTS/201/2017.

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn.: „Dostawa słupów trakcyjnych z fundamentami”- nr sprawy: ZTS/201/2017, wyjaśniamy:

**Pytanie 1:**

Proszę o udostępnienie rysunków słupów i fundamentów HEB L-4 wraz ze szczegółowymi parametrami.

**Odpowiedź:**

Rysunek słupa – załącznik 1.

Rysunek rdzenia fundamentowego – załącznik 2.

**Pytanie 2:**

Proszę o dopuszczenie słupów rurowych jako zamiennik słupa stożkowo – rurowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowania słupów rurowych – segmentowych, jako zamiennik słupów stożkowo – rurowych.

**Pytanie 3:**

Ze względu na krótki czas przygotowania oferty a także niekompletną dokumentację techniczną prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 12.04.2017 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu składania ofert do dnia 12.04.2017 r.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie słupów rurowych 12kN o średnicy rury dolnej 323,9 mm a także słupów rurowych 25kN o średnicy rury dolnej 406,4 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowania słupów rurowych o podanych średnicach pod warunkiem spełniania przez przedmiotowe słupy wymogu związanego z wytrzymałością na przyłożenie siły nominalnej.

**Pytanie 5:**

Prosimy o określenie poziomu przyłożenia siły nominalnej od trakcji.

**Odpowiedź:**

Poziom przyłożenia siły nominalnej od trakcji to 7 metrów.

**Pytanie 6:**

W Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ podane parametry wymagane przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia są nie wystarczające do kalkulacji ceny oferty. Według powyższego prosimy o udostępnienie szkicu poglądowego zawierającego wszelkie parametry słupa oraz fundamentu wraz z elementami złącznymi. W szczególności prosimy o podanie:

- wymiarów – średnicy dolnej słupa, średnicy górnej słupa,
- określenie, czy przedmiotowe słupy są jednolite, czy też wykonane z sekcji/segmentów (w przypadku, kiedy chodzi o słupy segmentowe – średnice rur – sekcji/segmentów słupa),
- określenie poprzecznego przekroju słupa – kołowy, ośmiokątny
- sposób mocowania do podłoża,
- wysokość zawieszenia siły,

- dopuszczalne ugięcie słupa na wysokości przyłożenia siły,
- wszelkie wymiary oraz parametry betonu dla fundamentu.

**Odpowiedź:**

Wymiary słupa – odpowiedź 1

Wygląd słupa – odpowiedź 1

Przekrój poprzeczny – odpowiedź 1

Sposób mocowania do podłoża określono w OPZ

Wysokość zawieszenia siły – odpowiedź 5

Dopuszczalne ugięcie słupa – 1,5 % na wierzchołku słupa

Wymiary fundamentu - odpowiedź 1.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Nowym terminem składania ofert jest dzień 06.04.2017 r. godz. 09:45, otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.04.2017 r. o godz. 10:00. Oferty złożone do dnia 04.04.2017 r. będą zwracane na pisemny wniosek Wykonawcy.**