

Chorzów, dnia 17.07.2017 r

FZ/ 502 /2017

### Wg rozdzielnika

Dotyczy: zamówienie na realizację zadania pn.: „**Budowa i modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 – zadanie nr 3**” w ramach realizacji Projektu: „**Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego**”- *Etap I*, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

**Nr sprawy UE/JRP/B/237/2017.**

W związku z pytaniami Wykonawców do zamówienia na realizację w/w zadania wyjaśniamy:

#### **Pytanie 165**

Branża torowa

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „**D –BUDOWA ZINTEGROWANEJ NAWIERZRZCHNI TOROWO DROGOWEJ**” punkt **2.3.3 Elementy systemu prefabrykowanej nawierzchni torowo-drogowej** Zamawiający umieścił zapis: „*Matę wibroizolacyjną należy ułożyć pod płytami torowymi oraz międzytorowymi. Boczne krawędzie płyt torowych należy okleić matą wibroizolacyjną do wysokości 8 cm poniżej górnej powierzchni płyt pozostawiając szczelinę do wypełnienia masą zalewową*”. Zgodnie z powyższymi zapisami i wyliczeniami Wykonawcy niezbędna ilość maty wibroizolacyjnej niezbędnej do ułożenia wynosi 9 055 m<sup>2</sup> (mata pod płytami torowymi i międzytorowymi oraz oklejenie bocznych powierzchni płyt do wysokości 8 cm poniżej górnej powierzchni płyty), natomiast Tabela przedmiaru przewiduje ułożenie 6 940 m<sup>2</sup>. Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności i ewentualną korektę Tabeli przedmiaru.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że roboty należy wycenić zgodnie z zaktualizowanym przedmiarem robót opublikowanym na stronie internetowej Spółki.**

#### **Pytanie 166**

Branża torowa

Zgodnie z pozycją nr 5.11 Tabeli przedmiaru należy wykonać 426 szt. spawów termitowych szyn.

Z wyliczeń Wykonawcy wynika, iż na przedmiotowym zadaniu należy wykonać około 284 szt. spawów:

Długość toru pojedynczego (mtp) do przebudowy – 2 560 mb

Długość szyn do zabudowy – 2 560 mtp x 2 = 5 120 mb

Długość szyny dostarczanej na plac budowy – 18 mb

Ilość spawów do wykonania – 5 120 mb / 18 mb = 284,4444 szt.

Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności i ewentualną korektę Tabeli przedmiaru.

**Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że roboty należy wycenić zgodnie z zaktualizowanym przedmiarem robót opublikowanym na stronie internetowej Spółki.**

**Pytanie 167**

Branża torowa

Prosimy o określenie zakresu prac do wykonania na styku nowego (przebudowanego) torowiska tramwajowego z istniejącym torowiskiem.

**Odpowiedź**

**Na połączeniach nowego i istniejącego nieprzebudowywanego torowiska należy na długości 10 mtp przewidzieć regulację istniejącego toru oraz na długości 5 mtp napawanie dostosowawcze.**

**Pytanie 168**

Prosimy o uszczegółowienie pozycji numer 18.1 przedmiaru drogowo-torowego. Prosimy o informację, czy w tej pozycji należy wycenić element U-12a czy barierkę dla pieszych S 105 zgodne z PW strona numer 17.

**Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że roboty należy wycenić zgodnie z zaktualizowanym przedmiarem robót opublikowanym na stronie internetowej Spółki.**

**Pytanie 169**

Prosimy o informację, czy z uwagi na ograniczony dostęp wykonawców do rozjazdów nakładkowych Zamawiający zezwoli na zabudowę na czas robót przejazdów w postaci staroużytecznych rozjazdów tymczasowych?

**Odpowiedź**

**Zamawiający zezwoli na zabudowę rozjazdów staroużytecznych pod warunkiem zabudowy ich na zakresie rzeczowym zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do eksploatacji zabudowanych rozjazdów w przypadku ich złego stanu technicznego.**

**Pytanie 170**

Proszę o wyjaśnienie, czy należy dołączyć JEDZ podmiotu wskazanego jako podwykonawca (nieudostępniającego zasobów).

**Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią 81.**

**Pytanie 171**

Czy w Formularzu Oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ) w pkt 3 Zamawiający wymaga podania imienia i nazwiska wraz z opisem doświadczenia czy tylko nazw inwestycji przy której zdobył doświadczenie?

**Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią 109.**