

Chorzów, dnia 20.10.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: ZTS/558/2017.

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn.: „Zakup kabla bębnowego YAKY 1x630 mm²; 0,6/1kV wraz z dostawą w ilości 20 000 mb” – nr sprawy: ZTS/558/2017 – wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Uprzejmie proszę o informację czy dopuszczacie Państwo możliwość tolerancji długości +/-5%, z racji tego, że kabel musi być produkowany, a jest to standardowy warunek przy produkcji kabli.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza długości kabla większej niż 20 000 mb.

Pytanie 2:

Czy dopuszczacie Państwo wydłużenie terminu dostawy do stycznia 2018, z racji obłożeń produkcyjnych producentów kabli?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy.

Pytanie 3:

Jakie Państwo dopuszczacie długości kabla na pojedynczym bębnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza długość kabla pomiędzy 1000 mb a 1200 mb na pojedynczym bębnie.

Pytanie 4:

Odnosnie przetargu jak w tytule proszę o info jakie dokumenty jakościowe będą potrzebne przy dostawie kabla?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kart katalogowych wyrobu, świadectw jakości oraz aprobat dopuszczających wyrób do użytkowania zgodnie z IEC 60502-1:2005 i PN-E 90400:1993/Az1:1998.