

Chorzów, dnia 23.01.2018 r.

MAO/JRP/B/0045/2018

### **Wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: „*Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu*” – zadanie nr 2.3, w ramach realizacji Projektu: „*Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego*”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

### **Nr sprawy UE/JRP/B/553/2017.**

Doprecyzowując odpowiedź na pytanie nr 27 Zamawiający informuje, że w pozycji 43 przedmiaru robót należy przyjąć ilość 5458 m<sup>2</sup> (suma mat wibroizolacyjnych w ilości: mata 2,5 cm – 4750 m<sup>2</sup>, mata 2 cm – 708 m<sup>2</sup>).