



Chorzów, 25.07.2019 r.

DI/JRP-B/0666/2019

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonywanie badań laboratoryjnych na budowach w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Projektów pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowe w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” oraz „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowe w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020.

Nr sprawy: UE/JRP/B/382/2019

W związku z pytaniem Wykonawcy do postępowania na realizację w/w badań wyjaśniamy:

Pytanie 1

Prosiłbym o weryfikację formularza ofertowego, pozycje 5,6,7 dublują się z pozycjami 18,20,21

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że pozycja 5,6,7 dotyczy badania parametrów betonu z którego wykonano już elementy. Badanie będzie wiązało się z pobraniem próbki (wykonaniem odwiertu rdzeniowego oraz uzupełnieniem miejsca po pobranej próbce) z wykonanych elementów konstrukcyjnych np. z płyty torowej wykonanej metodą na mokro po okresie dojrzewania betonu tj. po 28 dniach. Pozycja 18,20,21 dotyczy wykonania badania dostarczonego betonu przed wbudowaniem – badania na podstawie pobranej mieszanki betonowej. Ponadto informujemy, że Zamawiający akceptuje wykonanie badania ujętego w poz. 5 metodą nieniszczącą, ale każdorazowo będzie to podlegało pisemnym ustaleniom.